



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
ZLÍN - ČESKÁ REPUBLIKA

OSVĚDČENÍ č. 14 031

potvrzuje, že výrobek

**Organominerální pryskyřice pro nasycení textilií při
bezvýkopových lokálních opravách kanalizačních stok,
Konudur 250 OM-PL**

výrobce:

**MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8
D-46238 Bottrop
SRN**

má tyto parametry :

Technické charakteristiky	Měrná jednotka	Zjištěná hodnota	Postupy zjištění (zkušební metody)
Pevnost v tahu	MPa	12,1	ČSN EN ISO 527
E-modul v tahu	MPa	922	ČSN EN ISO 527
Pevnost v tlaku	MPa	85,3	ČSN EN 604
E-modul v tlaku	MPa	649	ČSN EN 604


Osvědčení se vydává na základě následujícího dokumentu:

- zkušební protokol č. j. 3135 00577/01, vypracovaný zkušební laboratoří ITC a. s. Zlín, dne 21. 7. 2014

Platnost osvědčení do: 31. 7. 2017

Zlín 28. 7. 2014




RNDr. Radomír Čevelík
místopředseda představenstva