



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

ZPRÁVA O DOHLEDU
NAD CERTIFIKOVANÝM VÝROBKEM
č.j. 343504794 / 2015

Žadatel: **MC – BAUCHEMIE, s.r.o.**
Skandinávská 990
267 53 Žebrák

Výrobek: **Polymersilikátové opravné a ochranné malty**
ombran:
ombran FT, ombran CPS

Výrobce: **MC-Bauchemie Müller, GmbH & Co, Bottrop,**
Am Kruppwald 1-8, 462 38 Bottrop, SRN

Číslo certifikátu: **04 0431 V/AO/c**

Kontrolu provedl: **Ing. Michal Zytka**

Datum vydání: **2015-07-28**



RNDr. Radomír Čevelík
představitel autorizované osoby



1. Způsob a rozsah kontroly

Kontrolní činnost zahrnovala ověření vybraných vlastností certifikovaného výrobku:

Polymersilikátové opravné a ochranné malty ombran ombran FT, ombran CPS

Výrobce je firma MC-Bauchemie Müller, GmbH & Co, Bottrop, Am Kruppwald 1-8, 462 38 Bottrop, SRN.

Na výrobek byl v Institutu pro testování a certifikaci, a. s., Zlín vydán certifikát č. 04 0431 V/AO/c. Certifikát byl zpracován na základě závěrečného protokolu č. 783501685/2013, který vydal Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zlín.

Pro ověření byly vybrány vlastnosti:

- Stanovení přídržnosti k podkladu dle ČSN 73 2577

2. Vzorky

Zástupcem zadavatele byl podle pokynů AO 224 odebrán a do ITC a.s., Zlín dodán vzorek - Ombran CPS 1 set - vícesložková pryskyřice - ochranný systém pro komunální kanalizační šachty.

3. Výsledky zkoušek

Výsledky kontrolních zkoušek jsou uvedeny v tabulce I.

Tab. I : Srovnání zjištěných hodnot s požadavky určených technických předpisů

Měřená veličina	Jednotka	Zjištěná hodnota ¹⁾	Požadovaná hodnota	Zkušební předpis
Přídržnost k betonu	MPa	3,2 ²⁾	> 0,5	ČSN 73 2577

1) Průměrná hodnota je vyjádřena jako výběrový aritmetický průměr

2) U všech měření nastalo utržení v podkladu

4. Dohled nad fungováním kontroly výrobků dovozcem

Způsob kontroly výrobků dovozcem byl posouzen na základě protokolu o posouzení způsobu kontroly výrobků dovozcem č. 343504794 ITC, a.s., Zlín - AO 224. Posuzovatel konstatuje, že



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI

akciová společnost

763 02 ZLÍN - Louky

Notifikované místo č. 1023 * Autorizovaná osoba č. 224 * Certifikační orgán pro výrobky, systémy jakosti a EMS * Akreditovaná laboratoř

č.j. 343504794

str. 3 / 3

způsob kontroly výrobků dovozcem je funkční a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh odpovídaly technické specifikaci.

Uvedený doklad byl uznán jako dostatečný pro prokázání toho, že je zajištěno řádné fungování systému kontroly výrobků dovozcem certifikovaného výrobku.

5. Závěr

Na základě kontrolních zkoušek **byla prokázána shoda** vybraných vlastností certifikovaného výrobku s požadavky STO-AO 224-1570/2004/c.

Způsob kontroly výrobků dovozcem je funkční a nadále zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh odpovídaly technické specifikaci.

6. Seznam podkladů pro vypracování zprávy o dohledu

- STO-AO 224-1570/2004/c
- Závěrečný protokol č. 783500233/2004, 783500927/2007, 783501685/2013 a zpráva o dohledu 343503594/2013 ITC, a.s., Zlín - AO 224
- Protokol o dohledu nad fungováním kontroly výrobků dovozcem č. 343504794 ITC, a.s., Zlín-AO 224
- Smlouva o kontrolní činnosti č. 343504794